

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ТR.ОС007/3.Н.00242

ЗАЯВИТЕЛЬ ВЕТЕК БОYA VE KИMYA SAN. A.S.
(наименование и местонахождение заявителя)
Адрес: ТУРЦИЯ, Zümüt evler Mh. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe Istanbul.
Телефон: 021657110001324, e-mail: Engin.Ejder@betek.com.tr.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ВЕТЕК БОYA VE KИMYA SAN. A.S.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Адрес: ТУРЦИЯ, Zümüt evler Mh. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe Istanbul.
Телефон: 021657110001324, e-mail: Engin.Ejder@betek.com.tr.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Платинум". Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б, ОГРН:1157746932353.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.РУ.ЖРТ1.ОС.007/3 действительно до 04.06.2021 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Краска вододисперсионная на акриловой основе с добавлением
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
силикона, марки «ВЕТЕКСИЛ», плотностью от 1350 до 1410 кг/м³, выпускаемая по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)
20.30.11.120
код ТН ВЭД ЕАЭС
3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 (слабогорючие); ГОСТ 30402-96 -
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные). Класс пожарной опасности строительного материала –КМ2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-464/09-2020 от 30.09.2020 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № ПБ.РУ.ЖРТ1.ИЛ.007/3 до 04.06.2021 г. Акт анализа состояния производства № АПБ/07-036/08-2020 от 24.08.2020 г., проведенного ОС ООО "Платинум", рег: № АПБ.РУ.ЖРТ1.ОС.007/3 действительно до 04.06.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.09.2020 по 29.09.2021



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. К. Потапкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. О. Соколов

004579