

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-DE.ПБ58.В.00063/19

№ 0009714

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Дойче Амфиболин-Верке - Руссланд" (ООО "ДАВ - Руссланд"). Адрес: 125493, РОССИЯ, город Москва, улица Авангардная, дом 3. ОГРН: 1027700588904. Телефон: +74956600849. Факс: +74956455799. Электронная почта: daw@daw-se.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«DAW SE». Адрес: Rossdorfer Strasse 50, 64372 Ober-Ramstadt Deutschland, ГЕРМАНИЯ. Телефон: +49615471222. Факс: +49615471222. Электронная почта: info@daw.de

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfapb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие из однокомпонентного водоразбавляемого акрилового запечатающего покрытия «Saradur Parkett- und SiegelLack», нанесённого на негоряемое основание с при четырёхслойном нанесении с расходом не более 150 мл/м² на один слой, выпускаемого по Технической документации изготовителя. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.1

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3209 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). См. Приложение – бланк № 0008201.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 17-С/ТР-19 от 28.01.2019 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.DE.OC01.K01354 от 28.06.2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

30.01.2019

по

29.01.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П. СЕРТИФИКАТОР

Эксперт (эксперты)

подпись

А.А. Гомзов

подпись

А.А. Коншин

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-DE.ПБ58.В.00063/19

(обязательная сертификация)

№ 0008201

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ3 Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

А.А. Гомзов
инициалы, фамилия

А.А. Кошшин
инициалы, фамилия